

# CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

## Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

### DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE

N. 8 DEL 08/08/2022

Oggetto: Integrazione Determina del Direttore Generale n. 33 del 14/09/2021.

CIG: Z603765D49

#### IL VICE DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 989 del 02/07/2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

Determinazione n. 8 del 08/08/2022

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 30 del 29/012/1997 e modificato con la deliberazione n. 69 del 26/09/2008;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

VISTA la proposta prot. n. 4623 del 29/07/2022 del Dirigente dell'Area Agraria;

VISTO il parere di regolarità tecnica;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 24 del 29.04.2022 del Commissario Straordinario;

VISTA la nota protocollo n. 115501 del 03.08.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4706 del 03.08.2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31.08.2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

#### DETERMINA

- DI ACCOGLIERE la proposta prot. n. 4623 del 29/07/2022 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI INTEGRARE l'importo dei lavori di installazione della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica, affidati alla ditta Nova Terra S.r.l. con determina del Direttore Generale n. 33 del 14/09/2021, della somma complessiva di €. 12.717,28 IVA inclusa, per il pagamento della fattura n. 14 del 19/05/2022 relativa al rimborso di quanto anticipato dalla ditta Nova Terra S.r.l. Z.I. Pozzallo-Modica V.le della Tecnologia 7 Modica (Rg) per l'acquisto del piede di accoppiamento, dell'interruttore sezionatore, del temporizzatore e del relè volumetrico, repositi necessario per completare la corretta ed urgente installazione della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica;
- DI IMPEGNARE per il pagamento in questione la somma complessiva di €. 12.717,28 comprensiva di IVA al 22%, sul cap. 452 del bilancio in corso che ne presenta la sufficiente disponibilità;
- DI IMPUTARE la spesa di € 12.717,28 al Capitolo 452 del Bilancio Consortile;
- DI DARE MANDATO ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Gaetano Punzi)



# CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

*Mandatario senza rappresentanza del*

## Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Consorzio di Bonifica Sicilia  
Orientale

Sede Territoriale di Ragusa

Prot.N. 4623 - P 29/07/2022

Al Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Barbagallo

### PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA

**Oggetto: Integrazione Determina del Direttore Generale n. 33 del 14/09/2021.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di luglio, presso la sede del Consorzio di Bonifica di Ragusa, sito in via della Costituzione s.n., il Dirigente dell'Area Agraria Dott. Ing. Donatella Licitra, nominata con Delibera del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n. 318 del 10/11/2020,

VISTA la disposizione di servizio del CBSO prot. n. 1219 del 21.10.2021 e la successiva prot. n. 1235 del 29.10.2021;

#### PREMESSO CHE:

- la zona Foce Vecchia – Acque Basse – Pantano Gariffi in territorio di Ispica comprende la parte centrale e più depressa del comprensorio bonificato dal Consorzio, estesa circa 800 Ha, in parte anche a quota inferiore al livello del mare e, quindi, soggetta a frequenti e prolungate sommersioni delle colture per i ristagni causati dalla risalita della falda freatica e che, pertanto, tale area è stata servita dal Consorzio con un complesso di opere di bonifica a scolo meccanico, costituito da due impianti idrovori, ubicati l'uno presso il pantano Gariffi e l'altro a Foce Vecchia;

- l'impianto idrovoro di Foce Vecchia, è costituito da due elettropompe Flyght con potenza di 37 Kw e portata complessiva di 1,740 mc/sec e da una motopompa diesel di riserva, attivi continuamente nel periodo invernale e, spesso, in modo intermittente, anche in autunno, all'arrivo delle piogge ed in tarda primavera, per mantenere un sufficiente franco di coltivazione nel comprensorio;

- nel mese di giugno 2021 una delle due elettropompe Flyght da 37 Kw del sopra detto impianto ha cessato di funzionare e, pertanto, con determina del Direttore Generale n. 30 del 14/07/2021 si è proceduto all'affidamento della fornitura della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica alla ditta XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. 04-Area SUD Catania Via Aci Castello 15/D Catania per un importo di €. 33.675,00 IVA esclusa più €. 304,00 per recupero spese trasporto e €. 61,00 per contributo ambientale (CONAI – D. Lgs 152/06) per un importo complessivo di €. 41.448,50 IVA inclusa.;

**VISTA** la determina del Direttore Generale n. 33 del 14/09/2021 con la quale i lavori di installazione della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica, comprensivi della fornitura e sostituzione del sistema di accoppiamento alla tubazione di mandata, sono stati affidati alla ditta Nova Terra S.r.l. Z.I. Pozzallo-Modica V.le della Tecnologia 7 Modica (Rg), per l'importo netto di €. 23.996,00 oltre IVA di Legge al 22% pari a €. 5.279,12, per un importo complessivo di €. 29.275,12;

### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 04/10/2021 l'elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica è stata consegnata presso l'officina della ditta installatrice incaricata, Nova Terra S.r.l. Z.I. Pozzallo-Modica V.le della Tecnologia 7 Modica (Rg), la quale aveva la necessità, prima del montaggio presso l'impianto idrovoro di Foce Vecchia, di eseguire preventivamente delle verifiche e dei lavori;

- dopo la consegna, il tecnico della ditta installatrice incaricata Nova Terra S.r.l., sig. Francesco Terra, ha comunicato, inizialmente per le vie brevi e in seguito anche tramite mail, al Dirigente dell'Area Agraria che il piede di accoppiamento della pompa dismessa non combaciava con la nuova elettropompa e che, purtroppo, non aveva avuto segnalazioni di variazione in merito da parte della ditta fornitrice, pertanto, la stessa ditta Nova Terra S.r.l. ha proceduto, vista l'emergenza di allerta meteo rossa prevista per la fine del mese di ottobre e così come concordato per le vie brevi con il Dirigente dell'Area Agraria, ad ordinare con estrema urgenza il nuovo piede di accoppiamento che potesse garantire l'installazione ed il funzionamento della predetta elettropompa;

- in sede di montaggio della nuova elettropompa presso l'impianto idrovoro di Foce Vecchia, il tecnico ha rilevato il mal funzionamento del quadro elettrico di collegamento alla nuova elettropompa ed ha consigliato, per scongiurare un guasto che potesse danneggiare la nuova elettropompa, l'acquisto di un interruttore sezionatore, un temporizzatore e un relè volumetrico;

**VISTA** la nota prot. n. 2209 del 06/04/2022, con cui il Capo Settore Irrigazione e Manutenzione e il Dirigente dell'Area Agraria relazionano al Direttore Generale quanto sopra riportato;

**VISTA** la nota prot. n. 3279 del 24/05/2022, con la quale la ditta Nova Terra S.r.l. comunica di avere, così come concordato per le vie brevi nel mese di ottobre 2021, proceduto ad acquistare il piede di accoppiamento, l'interruttore sezionatore, il temporizzatore e il relè volumetrico, necessari per il completamento dell'installazione della nuova elettropompa Flyght da 37 Kw dell'impianto idrovoro di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica, allegando alla sopraddetta nota la fattura n. 14 del 19/05/2022 per il rimborso di quanto anticipato, di importo complessivo pari ad €. 12.717,28 IVA inclusa;

**RITENUTO** necessario integrare l'importo dei lavori di installazione della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idroforo di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica, affidati alla ditta Nova Terra S.r.l. con determina del Direttore Generale n. 33 del 14/09/2021, della somma complessiva di €. 12.717,28 IVA inclusa, anticipati dalla ditta Nova Terra S.r.l. per l'acquisto del piede di accoppiamento, dell'interruttore sezionatore, del temporizzatore e del relè volumetrico, resosi necessario per completare la corretta ed urgente installazione della elettropompa in oggetto;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 24 del 29.04.2022 del Commissario Straordinario;

**VISTA** la nota protocollo n. 74089 del 01.07.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 4132 del 04.07.2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31.07.2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

### **PROPONE**

**DI INTEGRARE** l'importo dei lavori di installazione della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idroforo di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica, affidati alla ditta Nova Terra S.r.l. con determina del Direttore Generale n. 33 del 14/09/2021, della somma complessiva di €. 12.717,28 IVA inclusa, per il pagamento della fattura n. 14 del 19/05/2022 relativa al rimborso di quanto anticipato dalla ditta Nova Terra S.r.l. per l'acquisto del piede di accoppiamento, dell'interruttore sezionatore, del temporizzatore e del relè volumetrico, resosi necessario per completare la corretta ed urgente installazione della elettropompa sommersa Flyght da 37 Kw dell'impianto idroforo di Foce Vecchia nel sub comprensorio di Ispica.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA**  
(Dott. Ing. Donatella Licitra)

